Piano di Emergenza Plesso di PIUBEGA- Ordine di scuola PRIMARIA– A.S.2020-2021

RIF. Capitolo	TITOLO CAPITOLO	NUMERO PAG. DI RIFERIMENTO	INTEGRAZIONE DA SEGNALARE
	DESCRIZIONE INSEDIAMENTO	**PAG.7**	CORREGGERE NOME SCUOLA : GAETANO CAVAGLIERI (CON LA GL)
		PAG.7	AL PIANO TERRA SONO PRESENTI 2 CLASSI DELLA SECONDARIA
		PAG.7	LE CLASSI DELLA PRIMARIA SONO 4 : 1-4°-4B-5 GLI ALUNNI IN TOTALE SONO 56 + 8 DOCENTI+2 ATA
	AGIBILITA' DEI LOCALI **RISCHIO STRUTTURALE E SISMICO** **IMPIANTO ELETTRICO**	**PAG.8** **PAG.9** **PAG.24**	RECUPERO CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO RECUPERO DELLA RELAZIONE SISMICA DELL'EDIFICIO RECUPERO CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ELETTRICO
	PAVIMENTAZIONI ESTERNE	**PAG. 10**	GRADINI SCIVOLOSI, DA METTERE INSERTI ANTISCIVOLO
	ARREDI	**PAG.18**	FISSARE LE SCAFFALATURE NEL LABORATORIIO DI SCIENZE
	RISCHI ASCENSORI IMPIANTO ELETTRICO	**PAG. 22** **PAG. 24**	CARTELLO DI DIVIETO DI USO ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO MANCANTE SEGREGARE I CAVI ELETTRICI IN ALCUNE AULE DELLA PRIMARIA.
	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	**PAG.33**	L'IMPIANTO IDRICO è STATO RIPRISTINATO, SERVE UN CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO NASPI.
	ALLARME INCENDI	**PAG.35**	CONTROLLO PULSANTE DI ALLARME ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA NON EFFETTUATO
	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	**PAG. 36**	LAMPADE DI EMERGENZA NON FUNZIONANTI NEL CORRIDOIO E NELL'ATRIO DI INGRESSO
	PIANO EMERGENZA	**PAG. 40**	RIAGGIORNARE IL PIANO DELLE EMERGENZE, REVISIONE CARTELLONISTICA DEI PIANI DI EVACUAZIONE.

Luogo PIUBEGA , data 23-01-2021 PREPOSTO MARIA GRAZIA COFFETTI